

Cvičný požární poplach – GB I.

Dne 30. 5. 2025 v 15:00 byl vyhlášen požární poplach pro všechny vyskytující se osoby v objektu. Požární poplach byl vyhlášen stisknutím tlačítkového hlásiče u vstupu (recepce) objektu. Po stisknutí tlačítkového hlásiče byly spuštěny návaznosti EPS a to:

- zablokování a sjetí výtahu v nástupní poloze (1.NP);
- spuštění požárního rozhlasu;
- spadnutí turniketů;
- odblokování únikových východů;
- uzavření požárních klapek;
- vypnutí provozní vzduchotechniky;
- zapnutí nuceného odvětrávání CHÚC (schodiště A i B);
- odblokování klíčového trezoru EPS;
- spuštění zábleskového majáku;
- dálkový přenos signálu na pult centrální ochrany.



Dále byla ověřena funkčnost požární/evakuačního výtahu ovládanému z kabiny výtahu odborně způsobilou osobou v požární ochraně. Po vyhlášení požárního poplachu byla zahájena evakuace celého objektu. Evakuovaná osoba se shromažďovali na určených a označených shromaždištích (jižní a severní). Poslední evakuované osoby opustili objekt v čase 15:08. Cvičný požární poplach byl ukončen v 15:10.



Při cvičném požárním poplachu nebylo zjištěno žádných zjevných závad či nedostatků. Doporučuje se provést evakuaci v co nejkratší době od vyhlášení požárního poplachu.

Ing. Jiří Paleček – Z-OZO-128/2016