

Cvičný požární poplach – GB II.

Dne 30. 5. 2025 v 14:01 byl vyhlášen cvičný požární poplach pro všechny vyskytující se osoby v objektu. Požární poplach byl vyhlášen stisknutím tlačítkového hlásiče u vstupu do objektu (recepce). Po stisknutí tlačítkového hlásiče byly spuštěny návaznosti EPS a to:

- spuštění požárního rozhlasu;
- uzavření požárních klappek;
- sjetí a zablokování výtahu v otevřené poloze v nástupní podlaží (1.NP);
- otevření turniketů a zablokování v otevřené poloze;
- aktivace zábleskového majáku;
- spuštění odvětrávání CHÚC – schodiště A i B;
- odblokování dveří únikového východu;
- dálkový přenos signálu na pult centrální ochrany.



Po vyhlášení požárního poplachu byla zahájena evakuace celého objektu a osoby evakuované se shromažďovali na označených shromaždištích (jižní a severní). Poslední evakuovaná osoba opustila objekt v čase 14:12. Cvičný požární poplach byl ukončen v 14:16.

Při cvičném požárním poplachu bylo zjištěno:

1. **Evakuované osoby, které se shromáždili na určených shromaždištích, provedli řádné nahlášení o provedení evakuace přibližně 6 minut po vyhlášení požárního poplachu (hlášení od všech přítomných nájemců). Po nahlášení byla ale zjištěna přítomnost dvou osob, kde jedna osoba provedla evakuaci po 11 minutách od vyhlášení požárního poplachu a druhá po 12 minutách (zaměstnanci společností, které již nahlásili, že prostory jsou evakuované!).**

Opatření: opětovně seznámit nájemní subjekty o povinnosti sdělit osobám řídící evakuaci za majitele objektu, průběh evakuace jim pronajaté části (zda jsou evakuovány **veškeré osoby** vyskytující se v pronajatém prostoru).

Termín: Neprodleně

Odpovědný: AREÁL SLATINA

Doporučení provést evakuaci v co nejkratší době od vyhlášení požárního poplachu v poklidu a nejbližší únikovou cestou.

Ing. Jiří Paleček – Z-OZO-128/2016